



Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

An die Vorsitzende
des Ausschusses für Umwelt
Frau Bürgermeisterin Bettina Brücher
Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal

Es informiert Sie	Nicoletta Arand
Anschrift	Rathaus Barmen Johannes-Rau-Platz 1 42275 Wuppertal
Telefon (0202)	563 5972
Fax (0202)	244 09 87
E-Mail	arand@spdrat.de
Datum	05.11.2014
Drucks. Nr.	VO/0826/14 öffentlich

Antrag

Zur Sitzung am
02.12.2014

Gremium
Ausschuss für Umwelt

Antrag der SPD-Fraktion: Sachstandsbericht ,Offene Kühlsysteme in Wuppertal'

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Brücher,

die SPD-Fraktion beantragt, der Umweltausschuss möge beschließen:

Die Verwaltung legt zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt einen schriftlichen Sachstandsbericht über alle Anlagen in Wuppertal vor, welche über offene Kühlsysteme verfügen.

Dieser Sachstandsbericht soll insbesondere darüber Auskunft geben, ob von diesen offenen Kühlsystemen Gefährdungen durch eine Kontaminierung mit dem Bakterium Legionella pneumophila ausgehen.

Begründung:

Legionella pneumophila ist das Bakterium, welches als Auslöser für die sogenannte Legionärskrankheit gilt. Es vermehrt sich besonders gut bei Temperaturen zwischen 25 und 40 °C in Einrichtungen der Wasserversorgung und Kühlanlagen und wird über die Atemwege aufgenommen. Besonders offene Kühlsysteme bieten dabei die besten Bedingungen zur Verbreitung der Krankheitserreger.

Der Legionellose-Ausbruch 2013 in Warstein und 2014 in Jülich verdeutlicht die Gefährlichkeit der Erkrankungen. Entsprechend soll der Sachstandsbericht mögliche Handlungsoptionen für Wuppertal aufzeigen und letztendlich dazu beitragen, dass Gefährdungen minimiert werden.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Frank Lindgren
Stadtverordneter